

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający:

Gmina Tarnowiec, 38-204 Tarnowiec 211, zaprasza do udziału w postępowaniu na:

„Budowa odcinka kablowej instalacji eNN dla zasilania imprez plenerowych – Szkoła Łubno Szlacheckie - działka nr 391/11.”

2. Przedmiot zamówienia:

Zewnętrzny odcinek instalacji elektrycznej zasilający zestaw RTR wykonać kablem YKY 5x10mm², ułożony w rurce n/t w pomieszczeniu hydroforni szkoły, oraz w ziemi na odcinku poza obiektem . Kabel na zewnątrz obiektu zakończony zestawem gniazdowy (2xgniazda 3-faz i 2xgniazda 1-faz. z zabezpieczeniami różnicowo prądowymi i nadprądowymi.) jako słupek w obudowie izolacyjnej na fundamencie. Drzwiczki zestawu zamykane za pomocą zamka na klucz i przystosowane do zamykania na kłódkę.

W pomieszczeniu hydroforni projektowany kabel zakończyć na nowej rozdzielnicy RT2 z podlicznikiem włączonym do istniejącej sieci.

Projektowany kabel układać w wykopie na gł. 0,8m. Kable na całej długości układać w rurach ochronnych.

Sposób wykonania doziemnej linii kablowej

Projektowany kabel w/w zewnętrznego odcinka zasilającego układać w wykopie na gł. 0,8m w warstwie piasku 2x10cm i oznaczyć folią koloru niebieskiego, na całej długości.

Jeżeli głębokość tanie może być zachowana to dopuszczalne jest ułożenie kabla na mniejszej głębokości, jednak na tym odcinku kabel należy chronić osłoną otaczającą (rurą ochronną) Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach proj. kabli z innymi kablami i urządzeniami podziemnymi należy zachować odległości określone w tabl. 1 i 2 Normy N SEP-E-004

Skrzyżowania z nawierzchniami utwardzonymi oraz istniejącymi i projektowanymi urządzeniami podziemnymi wykonać w rurach ochronnych fi 50.

Ciągi tych rur ułożone w ziemi powinny być ze sobą szczelnie połączone tak, aby nie dostała się do nich woda i aby nie były zamulane.

Miejsca wprowadzenia kabli do rur osłonowych powinny być uszczelnione , a kable zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Wytyczenie trasy kabli i geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obowiązkowo zlecić uprawnionemu geodecie.

Całość robót kablowych wykonać zgodnie z przepisami normy N SEP-E-004.

Oferta winna zawierać wszelkie koszty związane z pracami..

Czas wymaganej gwarancji to 36 miesięcy na przedmiotowy zakres prac.

Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w terenie(obiekt dostępny).

3. Termin realizacji zamówienia: do 31.10.2023r

4. Miejsce i termin złożenia oferty :

Ofertę można złożyć do dnia 29.09.2023r. do godz. 15.30

- mailowo – na adres jwojcik@ugtarnowiec.pl (skan wypełnionego i podpisanego formularza oferty - Zał. Nr 1),

- pisemnie (osobiście, listem) w siedzibie Zamawiającego.

Oferty które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane bez otwierania. Ponadto, niniejsze zapytanie nie jest zamówieniem, a złożone oferty nie stanowią zobowiązania dla żadnej ze stron. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny na każdym etapie postępowania.

5. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert: cena 100%

W cenie oferty należy podać wszystkie koszty, uwzględniając zakres zamówienia.

Wykonawca oblicza cenę oferty z podatkiem VAT.

Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

UWAGA!

Cena podana przez wykonawcę na formularzu ofertowym jest ceną ryczałtową w rozumieniu art. 632 kc tj., jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 2 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, udostępnionym na stronie internetowej www.bip.tarnowiec.eu

6. Warunki płatności: przelew 14 dni.

7. Ważność oferty: 30 dni

8. Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami:

Radosław Kujawski tel. 13 42 555 37

Jan Wójcik tel. 13 42 555 38

Pytania związane z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres e-mail:

jwojcik@ugtarnowiec.pl

9. Sposób przygotowania oferty:

Oferta winna zawierać:

Wypełniony formularz oferty (Załącznik Nr 1).

W przypadku złożenia oferty mailowo w tytule wiadomości mail wpisać: **Oferta – „Budowa odcinka kablowej instalacji eNN - sprawa WG.271.2.61.2023.”**

W przypadku listowego i osobistego składania oferty opakować ją w kopertę zaadresowaną na Zamawiającego i opatrzonej napisem: **Oferta – „Budowa odcinka kablowej instalacji eNN - sprawa WG.271.2.61.2023.”**

10. Negocjacje:

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z trzema Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów. Negocjacje zostaną przeprowadzone w ciągu 14 dni od daty złożenia ofert w siedzibie Zamawiającego, tj, Urząd Gminy Tarnowiec, 38-204 Tarnowiec 211.

Negocjacje będą polegać na:

- ustaleniu ostatecznego zakresu pracy (Wykonawca zaproponować może rozwiązania korzystne, powodujące oszczędność w realizacji prac),
- ustaleniu ostatecznej kwoty negocjacyjnej.

Zamawiający powiadomi o wyborze oferty cenowej wybranej w toku postępowania.

11. W załączeniu do zaproszenia przesyłamy:

1. Formularz Oferty wraz z klauzulą informacyjną – Załącznik Nr 1
2. Projekt umowy – Załącznik Nr 2
3. Przedmiar robót - Załącznik Nr 3
4. Rysunki 1-3 - Załącznik Nr.4

Tarnowiec, dnia 25.09.2023r.

Wójt Gminy Tarnowiec

Agata Augustyn